


Husets energianvändning



Energideklaration för Anders Personsgatan 2, Göteborg.

- Detta hus använder 123 kWh/m² och år, varav el 37 kWh/m².
Liknande hus 124–186 kWh/m² och år, nya hus 115 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-10-26 av:
Kent Svanholm, Göteborg Energi AB