


# Husets energianvändning



Energideklaration för Mölndalsvägen 36 , Göteborg

- Detta hus använder 140 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 35 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 103 – 154 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 100 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.  
Detaljinformation finns hos Wallenstam företag AB.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-08-06 av:  
Anna Tjäder , ATPower Svenska AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.