


Husets energianvändning



Energideklaration för Kilsgatan 4 , Göteborg

- Detta hus använder 89 kWh/m² och år, varav el 15 kWh/m².
Liknande hus 123 – 184 kWh/m² och år, nya hus 126 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2012-11-23 av:
Sebastian Örjenfelt , Bengt Dahlgren Göteborg AB